

ادارة الصيانة والتشغيل

النموذج الاسبوعي للصيانة الوقائية الدورية للبكات

تاريخ الفحص:					
الملاحظات		حالة الفحص		بند الصيانة	
				فحص لون ومستوى الزيت من خلال زجاج الرؤية ومراقبة ضغط الزيت.	
				مراقبة حالة التشغيل العامة للمحركات والكمبروسرات والتأكد من عدم وجود أي صوت أو اهتزاز غير طبيعي أو ارتفاع درجة الحرارة.	
				الكشف والتأكد من عمل وسلامة جميع أجهزة التحكم والأمان لكافة الأجهزة ومعدات التكييف والتدفئة وإجراء المعايرة اللازمة واختبار استجابتها طبقا لتعليمات الشركة المصنعة.	
مشرف الاسكان		مشرف الموقع		الفني	
الاسم:		الاسم:		الاسم:	
التوقيع:		التوقيع:		التوقيع:	

التاريخ:

الرقم: